



Brandpreventie
Keizersplein 44
9300 Aalst
+32 53 60 77 20
brandpreventie@zonezuidoost.be

Uw brief van
10/01/2019
Uw kenmerk
OMV2018159700

Contactpersoon
Kapt. Ing. Tom Van Gyseghem
T 0
E tomvangijseghem@hotmail.com

Datum
6/02/2019
Ons kenmerk
BW/TVG/2019/8617 S2

BRANDPREVENTIEVERSLAG

**Advies bij de aanvraag voor een OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN
STEDENBOUWKUNDIGE HANDELING**

Nuttige inlichtingen



Ligging: Edingsesteenweg 69
9402 Meerbeke
NINOVE 4 AFD/MEERBEKE/, sectie A, perceel 0475/00Y004

Onderwerp van de aanvraag: Functiewijziging gebouw Edingsesteenweg 69 Ninove (woning > stapelruimte)

Hoofdbestemming van de inrichting: Horeca - Andere horeca

Aantal bouwlagen: 2 bovengrondse bouwlagen

Verslag bestemd voor: burgemeester
 dienst Stedenbouw
 dossier
 omgevingsloket

Van toepassing zijnde regelgeving inzake brandvoorkoming

Geen

Vastgestelde gebreken en opmerkingen aangaande de regelgeving (niet limitatief)

Geen

Geadviseerde bijkomende brandvoorzorgsmaatregelen

- Alle nodige maatregelen dienen genomen, door de omstandigheden aangewezen, om brand en ontploffing te voorkomen.
- De stapelruimte moet ten opzichte van de rest van de inrichting gescheiden door wanden/vloeren EI 60.

Opmerkingen

- Hoger advies werd opgesteld voor de uitbreiding en zegt dus niets over de reeds bestaande inrichting.

Besluit

De brandweer meent deze aanvraag **POSITIEF** te mogen adviseren mits er rekening wordt gehouden met de geadviseerde brandvoorzorgsmaatregelen en met de geformuleerde opmerkingen.

Ing. Tom Van Gyseghem - Kapitein
Officier

Ing. Wim Van Biesen - Kolonel
zonecommandant