



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Terbuissege</u> BTW nr: of identiteitskaartnr: Stroomleverancier: Meter nr: stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: <u>P-113-106</u> Lid nr: Installatie: Naam: <u>Uppreiking 9°V.</u> Adres: <u>Herfste Geek - huisk 13</u> <u>Van Gent</u> Datum onderzoek: <u>07/03/08</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: Adres: Aanvrager:
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: DE 02A

Omschrijving aansluiting: Winkelput 9°V Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: x mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

Type aardelektrode: per Spreidingsweerstand: 25 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>→ zie tekening</u>		
<u>→ Zie map of tekening: Herfste Geek - huisk 13 - 13°V</u>		
<u>→ Zie map of tekening: Herfste Geek - huisk 13 - 13°V</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

Dienst aansluitingen
Gezien: keuring

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 07/03/2008 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

AU-813

